

KOMUNIKAT Nr 7.W.2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Na podstawie uzyskanych informacji od Zakładu Usług Miejskich ul. Kościuszki 24, 88- 430 Janowiec Wielkopolski, o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody (obecność enterokoków kałowych)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
brak przydatności wody do spożycia z Wodociągu Laskowo.

Do sieci wodociągowej Wodociągu Laskowo Zarządzający Wodociągiem wprowadził wodę ze źródła zastępczego tj. stacji uzdatniania wody w Bielawach.

Wodociąg Laskowo zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Laskowo, Gącz, Ośno, gm. Janowiec Wielkopolski oraz Recz, gm. Rogowo

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody, będą przekazywane aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
Tadeusz Kosiara



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE**

Znak sprawy:
NHŚ.903.1.4.2022

Żnin, dnia 23.08.2022 r.
Egz. nr 2.

DECYZJA Nr 390.2022

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust.1 pkt 4, ust. 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

po zapoznaniu się z informacją od Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, z dnia 23.08.2022 r. o stwierdzeniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego (obecność enterokoków kałowych) w wodzie dostarczanej ze stacji uzdatniania wody w Laskowie, gm. Janowiec Wielkopolski oraz zebrany w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Laskowo,
gm. Janowiec Wielkopolski**

**(woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych ze splukiwaniem toalet, prowadzeniem
działań naprawczych i p-pożarowych)**

i nakazuje:

**zarządzającemu wodociągiem – Zakładowi Usług Miejskich,
ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski**

1. Prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 A tabela 1 lp. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
2. Zapewnić odbiorcom usług wodę o właściwej jakości z innego źródła zaopatrzenia, do czasu uzyskania wody z Wodociągu Laskowo o dobrej jakości, zgodnej z wymaganiami wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żninie sprawozdania z badań jakości wody, ze stacji uzdatniania wody w Laskowie oraz z sieci wodociągowej o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 A tabela 1, lp. 2 w/w Rozporządzenia, po przeprowadzeniu działań naprawczych.
4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody korzystających z Wodociągu Laskowo o braku przydatności wody do spożycia oraz o sposobie dostarczania wody z innego źródła.

Obowiązki wymienione w pkt 1, 2, 4 Decyzji wykonać w terminie natychmiastowym.
Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 195 z późn. zm.) oraz art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim poinformował, iż w próbkach wody pobranej do badań laboratoryjnych z wodociągu Laskowo, realizowanych w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody wykryto obecność enterokoków kałowych tj.

- stacja uzdatniania wody w Laskowie: enterokoki kałowe 10 jtk/100ml,
- punkt monitoringowy -gospodarstwo rolne Gącz 15: enterokoki kałowe 7 jtk/100ml.

Jednocześnie Zakład poinformował, iż miejscowości które miały dostarczaną wodę ze stacji uzdatniania wody w Laskowie, aktualnie zaopatrywane są w wodę ze stacji uzdatniania wody w Bielawach (na zasadzie tzw. spinki wodociągowej).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 A tabela 1, lp. 2 zgodnie, z którymi wartość parametryczna enterokoków kałowych wynosi **0 jtk w 100 ml wody**.

Z uwagi na powyższe woda z wodociągu Laskowo nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 A tabela 1, lp. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził brak przydatności wody do spożycia.

Z wody z w/w wodociągu korzysta około 687 konsumentów z następujących miejscowości: Laskowo, Gącz, Ośno, gm. Janowiec Wielkopolski oraz Recz, gm. Rogowo. Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych ze splukiwaniem toalet, prowadzeniem działań naprawczych i p-pożarowych).

Korzystanie z wody, w której stwierdzono obecność enterokoków kałowych, może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia konsumentów. W związku z powyższym należy zapewnić konsumentom zanieczyszczonego wodociągu wodę z innego źródła.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art.130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej Decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania Decyzji.

Jednocześnie na podstawie art. 127a KPA Strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania Decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia Decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z Decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Tadeusz Kostara

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego ul. Gnieźnińska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, + elektronicznie, adres e-mail: <urząd@um-janowiecwłkp.pl> – egz. nr 1
2. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski + elektronicznie, adres e mail: <sekretariat@zum-janowiec.nazwa.pl> -egz. nr 2
3. a/a-egz. nr 3

Do wiadomości

4. Wójt Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo – <gmina@rogowo.paluki.pl>- elektronicznie
5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz <sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl >- elektronicznie
6. Starosta Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin <czk@znin.pl>-elektronicznie
7. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie, ul. Nowa 4, 88-400 Żnin <znin.piw@wp.pl>-elektronicznie