

KOMUNIKAT Nr 8.W.2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie


z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Na podstawie uzyskanych informacji od Zakładu Usług Miejskich ul. Kościuszki 24, 88 - 430 Janowiec Wielkopolski, o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody w sieci wodociągowej w miejscowości Tonowo (obecność enterokoków kałowych)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Tonowo, gm. Janowiec
Wielkopolski.

Do sieci wodociągowej Wodociągu Tonowo Zarządzający Wodociągiem wprowadził wodę ze źródła zastępczego tj. stacji uzdatniania wody w Obiecanowie.

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody, będą przekazywane aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Tadeusz Kosiara



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE**

Znak sprawy:
NHŚ.903.1.5.2022

Żnin, dnia 23.08.2022 r.
Egz. nr . 3

DECYZJA Nr 391.2022

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust.1 pkt 4, ust. 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i art. 130, § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

po zapoznaniu się z informacją od Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, z dnia 23.08.2022 r. o stwierdzeniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego (obecność enterokoków kałowych) w wodzie z sieci wodociągowej w Tonowie, gm. Janowiec Wielkopolski (woda dostarczana ze stacji uzdatniania wody w Tonowie) oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej w miejscowości
Tonowo, gm. Janowiec Wielkopolski
(woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych ze splukiwaniem toalet,
prowadzeniem działań naprawczych i p-pożarowych)**

i nakazuje:

**zarządzającemu wodociągiem – Zakładowi Usług Miejskich, ul. Kościuszki 24, 88-430
Janowiec Wielkopolski**

1. Prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 A tabela 1 lp. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
2. Zapewnić odbiorcom usług wodę o właściwej jakości z innego źródła zaopatrzenia, do czasu uzyskania wody z Wodociągu Tonowo o dobrej jakości, zgodnej z wymaganiami wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żninie sprawozdania z badań jakości wody, z sieci wodociągowej w Tonowie o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 A tabela 1, lp. 2 w/w Rozporządzenia, po przeprowadzeniu działań naprawczych.
4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody korzystających z Wodociągu Tonowo o braku przydatności wody do spożycia oraz o sposobie dostarczania wody z innego źródła.

Obowiązki wymienione w pkt 1, 2, 4 Decyzji wykonać w terminie natychmiastowym. Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 195 z późn. zm.) oraz art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim poinformował, iż w jednej z badanych próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Tonowie, realizowanych w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody wykryto obecność enterokoków kałowych tj.

- punkt monitoringowy – DPS w Tonowie 52: enterokoki kałowe 8 jtk/100ml.

Natomiast w drugiej próbce wody pobranej ze stacji uzdatniania wody w Tonowie, nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.

Jednocześnie Zakład poinformował, iż cała strefa zaopatrzenia w wodę wodociągu Tonowo, aktualnie zaopatrywana jest w wodę ze stacji uzdatniania wody w Obiecanowie (na zasadzie tzw. spinki).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 A tabela 1, lp. 2 zgodnie, z którymi wartość parametryczna enterokoków kałowych wynosi **0 jtk w 100 ml wody**.

Z uwagi na powyższe woda z sieci wodociągowej w Tonowie nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 A tabela 1, lp. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdził brak przydatności wody do spożycia.

Z wody z sieci wodociągowej zlokalizowanej w Tonowie korzysta około 351 konsumentów. Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet, prowadzeniem działań naprawczych i p -pożarowych).

Korzystanie z wody, w której stwierdzono obecność enterokoków kałowych, może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia konsumentów. W związku z powyższym należy zapewnić konsumentom zanieczyszczonego wodociągu wodę z innego źródła.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art.130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej Decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania Decyzji.

Jednocześnie na podstawie art. 127a KPA Strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania Decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to brak możliwości zaskarżenia Decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z Decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Tadeusz Kosiara

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, + elektronicznie, adres e-mail: <urząd@um-janowiecwłkp.pl> – egz. nr 1
2. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 24, 88-430 Janowiec Wielkopolski + elektronicznie, adres e-mail: <sekretariat@zum-janowiec.nazwa.pl> - egz. nr 2
3. a/a- egz. nr 3

Do wiadomości

4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz <sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl >-elektronicznie
5. Starosta Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin <czk@znin.pl>-elektronicznie
6. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie, ul. Nowa 4, 88-400 Żnin <znin.piw@wp.pl>-elektronicznie